

Ermittlung der Gefährdungsstufe	Wassergefährdungsklasse (WGK)		
Volumen in m <sup>3</sup> (1 m <sup>3</sup> = 1000 L) oder Masse in Tonnen (to)	1	2	3
≤ 0,22 m <sup>3</sup> oder 0,2 to	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>A</b>
> 0,22 m <sup>3</sup> oder 0,2 ≤ 1 to	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>B</b>
> 1 ≤ 10	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>B</b>	Stufe <b>C</b>
> 10 ≤ 100	Stufe <b>A</b>	Stufe <b>C</b>	Stufe <b>D</b>
> 100 ≤ 1000	Stufe <b>B</b>	Stufe <b>D</b>	Stufe <b>D</b>
> 1000	Stufe <b>C</b>	Stufe <b>D</b>	Stufe <b>D</b>